



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. ΛΑΜΤΣΙΔΗΣ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **“ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΛΑΜΠΕΣ ΛΕΝΤ ”** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
39857	Λάμπα Led E27 12.5 W 4000K 1521 lm	100

Με την προσφορά να επισυναφτεί αναλυτικά : Ο κατασκευαστικός Οίκος ,ο τύπος και το τεχνικό δελτίο του προσφερόμενου είδους.

- Η Προμήθεια των υλικών θα γίνει με τήρηση παρακαταθήκης στις αποθήκες του προμηθευτή και τμηματικές παραγγελίες ανάλογα των αναγκών του Νοσοκομείου.
- Η παράδοση θα γίνεται στους χώρους του Νοσοκομείου (Αποθήκη Τ.Υ.) με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή
- Στην τιμή να περιλαμβάνονται η αξία του είδους, και τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου του Νοσοκομείου.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30/8/2023 και ώρα: 11.00 π.μ.
- Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr
- Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
Αρμόδιος υπάλληλος Χοετσιάν Μαρίνα τηλ.2541351406.

Ο συντάξας

Η Διοικήτρια

Λαμτσίδης Θεόκλητος

Ροφαέλα Ελένη

Τεχνικές προδιαγραφές λαμπτήρων led

1. Led bulb 12.5 W (αντιστοιχεί σε 100W λαμπτήρα βολφραμίου) 840 E27

- Ο λαμπτήρας αυτός αντικαθιστά τους λαμπτήρες νήματος E27
- Ονομαστική γωνία δέσμης 240 °
- Ισχύς 12.5 W
- Χρωματική απόδοση 4000K
- Τα άκρα του είναι τύπου E27
- Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 15000 ώρες
- Φωτεινή ροή 1520 lm κατ' ελάχιστον
- Χρόνος έναυσης 0.5 sec το πολύ
- Τάση 220 V ac
- Ενεργειακή απόδοση A+ κατ' ελάχιστον
- Ονομαστικός συντελεστής ισχύος 0.5 κατ' ελάχιστον
- Approval Marks: CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
- Γαλακτόχρουν γυαλί
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος λειτουργίας 85 °C
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.) 0.5 s