



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συντάκτης : Θ. Λαμτσίδης

ΤΗΛ: 25413 51412

e-mail: [agora@hosp-xanthi.gr](mailto:agora@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

Για την αντικατάσταση του μεταλλικού διαβρωμένου σωλήνα 4" με προμονωμένη σωλήνα PPR Φ110 θα απαιτηθεί:

- Μετατροπή σωλήνα και αλλαγή όδευσης
- Μεταλλική κατασκευή για την στήριξη
- Διάτρηση τοιχοποιίας και αποκατάσταση της τοιχοποιίας με το πέρας των εργασιών
- Αποξήλωση παλαιών σιδηροσωλήνων 4"
- Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενων σωλήνων και εξαρτημάτων PPR για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου.

Για τα παραπάνω θα χρειαστούν τα εξής υλικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΩΛΗΝΑ Φ110 PPR ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΗ	m	18
2	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 PPR	Τεμ.	18
3	ΓΩΝΙΑ 90° Φ110 PPR	Τεμ.	5
4	ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110	Τεμ.	6
5	ΛΑΙΜΟΣ Φ110 PPR	Τεμ.	6
6	ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Κα	1
7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Κα	1
8	ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 45° Φ110	Τεμ.	10
9	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 4"	Τεμ.	1

**ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:**

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ιατρίδης Α. Τηλέφωνο : 25413-51405,6**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6/9/2024 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora@hosp-xanthi.gr](mailto:agora@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη