



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Κέλλη.
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας (Υδραυλικά Υλικά)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα
3617	ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΗΜΙ	5τεμ.
41250	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ (ΔΙΠΛΗ) .ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΔΙΠΛΗ) ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ ΜΗΚΟΣ ΛΑΙΜΟΥ 150 ΜΜ.	10τεμ.
36300	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΛΑΙΜΟ	5τεμ.
9691	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ	4τεμ.
37580	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΖΕΣΤΟ)	20τεμ.
30469	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΛΕ (ΚΡΥΟ)	20τεμ
3615	ΠΟΜΟΛΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	40τεμ
37579	ΣΤΙΡΙΓΜΑ ΣΕΤ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΟΥΠΑ - ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ - ΡΟΔΕΛΕΣ - ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΑ D12	10σετ
4023	ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ 16	15 μετρα
37317	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ. Οι υψηλής αξιοπιστίας Μηχανισμοί Η-ΙΤ Μονής και Διπλής Ροής, εφαρμόζονται σχεδόν σε όλα τα δοχεία, λόγω της ευρείας ρύθμισης που παρέχουν τα ειδικά μελετημένα μπουτόν. Μηχανισμοί από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλης που εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων, ενώ διαθέτουν ρυθμιστή της ποσότητας ροής νερού. Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20-28εκ Μπουτόν: 38mm	5τεμ
44683	ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΜΕΑ. Φ32.75CM. INOX - ΧΡΩΜΙΟ.	2τεμ
44684	ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ. ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 75 X 75CM. Φ32. INOX	2τεμ
44685	ΛΑΒΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΕΑ. 80CM. INOX	2τεμ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μπάρα στήριξης ανακλινόμενη τοίχου ΑμΕΑ

Μπάρα Στήριξης ΑΜΕΑ τοίχου, ανακλινόμενη, Inox, μήκους 75cm, με ενσωματωμένη πλάκα βάσης inox για στήριξη επί τοίχου


Διαστάσεις: μήκος 75cm

Διάμετρος:Φ32

Υλικό: inox – χρώμιο

2 χρόνια εγγύηση

Ενδεικτική φωτογραφία:



Μπάρα στήριξης ΑμΕΑ γωνιακή (τοίχου – δαπέδου)

Μπάρα στήριξης ΑΜΕΑ γωνιακή, inox, 75cm x 75cm με εξτρά στήριξη στο δάπεδο

Μπάρα στήριξης γωνιακή με επεκτεινόμενη στήριξη στο πάτωμα


Διαστάσεις: 75x75cm

Διάμετρος: Φ32

Υλικό: inox - χρώμιο

2 χρόνια εγγύηση

Ενδεικτικές φωτογραφίες:



Λαβή τοίχου ασφαλείας inox για ΑμΕΑ

ΛΑΒΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX

Τοποθετούνται στον τοίχο με βίδες και ούπατ.

Στην συσκευασία θα περιλαμβάνεται και όλος ο συνοδός εξοπλισμός για την τοποθέτηση στον τοίχο (βίδες, ούπατ, κτλ)

Μήκος: 80cm

Τοποθέτηση: Βιδωτή στον τοίχο

Υλικό: inox - χρώμιο

Χρήση: για ΑμΕΑ

2 χρόνια εγγύηση

Ενδεικτική φωτογραφία:



ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
MSc, ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Μ. ΤΕΕ: 82048

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για οκτώ μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24 /2/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη`