



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε **Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος βαλβίδων φυσικού αερίου.**

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **13/3/2025** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και αντικατάσταση -εγκατάσταση υπάρχοντος συγκροτήματος βαλβίδων (multiblock) φυσικού αερίου, κατάλληλο για τον καυστήρα του Ιταλικού οίκου RIELLO με τύπο RS 190, τοποθετημένο στο λεβητοστάσιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Μετά την εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος πρέπει να γίνει και ρύθμιση αυτού για την καλή λειτουργία του καυστήρα. Ο καυστήρας είναι εγκατεστημένος σε λέβητα θερμού νερού ισχύος 1.600.000 kcal/h.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος των βαλβίδων πρέπει να είναι:

- Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας :360mbr
- Βαθμός προστασίας:IP 54
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος :-15 C εως +70C
- Τάση /Συχνότητα :230V-50-60Hz(AC)
- Προστασία από σκόνη :Φίλτρο 0,8mm

Το Συγκρότημα (multiblock) αποτελείται από

- Φίλτρο
- Πιεζοστάτη αερίου
- Σταθεροποιητή πίεσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα γρήγορου ανοίγματος
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αργού ανοίγματος
- Ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος και φλάντζα προσαρμογής στον καυστήρα
- Διατομή:DN50

Στο multiblock θα είναι προσαρμοσμένη επίσης συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη