



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Λαμτσίδης Θεόκλητος
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού αυτόματου μηχανισμού για συρόμενη δίφυλλη βαλόπορτα**

Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές στη σελ. 3

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χοετσιάν Μαρίνα, Τηλέφωνο : 25413-51406

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/1/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρικός Αυτόματος Μηχανισμός Δίφυλλης Αυτόματης Συρόμενης Υαλόπορτας

Ηλεκτρικός αυτόματος μηχανισμός για συρόμενες υαλόπορτες, της Γερμανικής εταιρίας GU, τύπου GS -100.

Θα περιλαμβάνει αθόρυβο ηλεκτροκινητήρα συνεχούς τάσης με optical encoder, ηλεκτρονικό προγραμματιστή inverter, αθόρυβα ράουλα κύλισης από τefλόν και λοιπά εξαρτήματα. Το σασί και τα εξαρτήματα θα έχουν μελετηθεί για χρήση έως 130 κιλά ανά φύλλο πόρτας.

Ο μηχανισμός θα επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα κίνησης έως 0,9 m/sec στο άνοιγμα για μονόφυλλη και 1,8m/sec για δίφυλλη πόρτα και θα έχει ομαλή εκκίνηση και ομαλή επιβράδυνση σε κάθε διαδρομή.

Περιστροφικός διακόπτης επιλογής λειτουργίας, με κλειδί. Λειτουργίες: 1) κλείδωμα πόρτας, 2) μόνο έξοδος, 3) είσοδος και έξοδος, 4) μειωμένο άνοιγμα χειμερινής λειτουργίας, 5) πόρτα μόνιμα ανοικτή.

Η εντολή λειτουργίας της πόρτας θα γίνεται από δύο ραντάρ τύπου BEA VIO DT2 (Βελγίου) διπλής λειτουργίας που θα καλύπτουν και τους τελευταίους κανονισμούς περί ασφάλειας αυτόματων θυρών της ΕΟΚ. Θα έχουν αισθητήρα κίνησης σε συγκεκριμένο ρυθμιζόμενο πεδίο και ενσωματωμένη φωτο-κουρτίνα ασφαλείας για την ασφάλεια ατόμων ακριβώς κάτω από την πόρτα.

Θα έχει αυτόματη ηλεκτροκλειδαριά για την λειτουργία κλειδώματος, με δυνατότητα χειροκίνητης απομανδάλωσης από τον εσωτερικό χώρο.

Θα διαθέτει μπαταρία για το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας σε περίπτωση ανάγκης, η οποία θα ελέγχεται και θα φορτίζεται από τον προγραμματιστή της πόρτας. Σε περίπτωση που η πόρτα βρίσκεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα λειτουργίας εκτός του κλειδώματος, αν συμβεί διακοπή ρεύματος η πόρτα θα ανοίγει αυτόματα σε αργή ταχύτητα και θα παραμείνει ανοικτή έως να επανέρθει το ρεύμα ή να την θέσει κάποιος σε θέση κλειδώματος.

Το καπάκι του μηχανισμού θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή να μπορεί να βαφεί σε οποιοδήποτε χρώμα με την αντίστοιχη χρέωση.

Το μήκος του μηχανισμού θα είναι έως 4,5 μ κατάλληλο για πόρτες με πλάτος έως 2,20 εκ.

Στον νέο μηχανισμό θα προσαρμοστούν τα κινητά φύλλα του προηγούμενου μηχανισμού.

Ο μηχανισμός θα είναι πιστοποιημένος από τον οργανισμό TUV με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN16005.

Εκτιμώμενο Κόστος Προμήθειας & Εγκατάστασης Μηχανισμού: 3.850,00€ + φ.π.α. 24%

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: **5-10 εργάσιμες ημέρες**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί τον χώρο του ΚΕΦΙΑΠ και να λάβει γνώση του ακριβή μηχανισμού και των εργασιών αντικατάστασης του μηχανισμού της αυτόματης δίφυλλης υαλόπορτας.

Όλοι οι χώροι θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.