



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: Καραγιαννίδου Ευτέρπη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Παπαδοπούλου Σοφία
ΤΗΛ: 25413 51407
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε :

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – Τ.Ν. ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
1	883	Μπαταρία 12V-55Ah, για τις λυχνίες χειρ/γείων (κτ. Η)	12
2	883	Μπαταρία 12V-55Ah, για τις λυχνίες χειρ/γείων (κτ. Η)	12
3	883	Μπαταρία 12V-55Ah, για τις λυχνίες χειρ/γείου ΤΕΠ (κτ.Ι)	2
ΣΥΝΟΛΟ			26

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(σελ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 3/4/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

**Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας μπαταριών μολύβδου,
κλειστού τύπου, για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης**

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση συνολικά 26 μπαταριών μολύβδου.

Όλες οι παρακάτω μπαταρίες θα είναι οξέος μολύβδου κλειστού τύπου (VRLA), επαναφορτιζόμενες με βαλβίδα ασφαλείας, η οποία επιτρέπει την εκτόνωση της εσωτερικής πίεσης σε περίπτωση υπερφόρτισης.

Προορίζονται για χρήση σε:

1. σκιαλυτικές λυχνίες χειρουργείων

Οι θέσεις των μπαταριών προς αντικατάσταση είναι οι εξής:

Λυχνίες των Χειρουργείων-VRLA

1. Στο δώμα του κτιρίου των Χειρουργείων (κτίριο Η) θα γίνει προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση **12** μπαταριών μολύβδου 12V c10 στα 10,8V end voltage, **55Ah**.
2. Σε άλλο δωμάτιο του ίδιου κτιρίου θα γίνει προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση **12** μπαταριών μολύβδου 12V c10 στα 10,8V end voltage, **55Ah**.
3. Στο δώμα του κτιρίου Ι στο επίπεδο του οποίου βρίσκεται το τμήμα Τεχνητού Νεφρού θα γίνει προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση **2** μπαταριών μολύβδου 12V c10 στα 10,8V end voltage, **55Ah**.
4. Να δοθεί **εγγράφως χρόνος εγγύησης** των μπαταριών αυτών **για 2 χρόνια**

Γενικά

- Οι παλιές μπαταρίες θα δοθούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τις παραδώσει σε πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης ή ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου και στη συνέχεια να καταθέσει στο Νοσοκομείο γραπτή βεβαίωση παράδοσης-διαχείρισής τους από τον φορέα αυτόν.
- Η εγκατάσταση των μπαταριών στο Νοσοκομείο θα γίνει από τη προμηθεύτρια εταιρία ή ηλεκτρολόγο διαθέτοντας την απαραίτητη άδεια.
- Οι συνδέσεις των μπαταριών μεταξύ τους με τα αντίστοιχα καλώδια, τους ακροδέκτες και τις βίδες που πιθανώς να χρειαστούν, καθώς και η προμήθεια αυτών, θα γίνουν με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης, όπου είναι αναγκαία η τοποθέτηση των μπαταριών στο δάπεδο και δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη ξύλινη βάση, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα ξύλινη παλέτα και τις μπαταρίες ασφαλώς τοποθετημένες σ' αυτήν.
- Μετά το πέρας των εργασιών ο προμηθευτής θα φροντίσει ώστε να απομακρυνθούν με ευθύνη του από το χώρο όλα τα υλικά που δεν χρειάζονται στη λειτουργία των μπαταριών και μεταφέρθηκαν εκεί με την προμήθεια των νέων μπαταριών, όπως χαρτοκιβώτια, πλαστικά φιλμ, κτλ και γενικά ο χώρος να παραδοθεί καθαρός, όπως ήταν όταν παραλήφθηκε.
- Όλες οι εργασίες θα γίνουν τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι, κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου.