



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: Καραγιαννίδου Ευτέρπη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Σοφία & Χοετσιάν Μαρίνα

ΤΗΛ.: 2541351407 & 25413 51406

e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ)

Ακολουθούν Τεχνικές Προδιαγραφές

(σελ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 29/5/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα

Ο Προϊστάμενος Οικον/κου Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η αντλία θα είναι κατάλληλη για καθαρό νερό, διακίνηση νερού, ύδρευση, άρδευση, τοποθετημένη οριζόντια στο δάπεδο και θα ακολουθεί τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές:

- Δεν θα ξεπερνάει τα 3Kw
- Θα είναι πολυβάθμια
- Η πίεση θα είναι τουλάχιστον 6bar
- Θα είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία
- Θα είναι Αυτόματης Αναρρόφησης
- Το μανομετρικό θα είναι τουλάχιστον 40m
- Η παροχή νερού θα είναι τουλάχιστον 400 l/min
- Το σώμα θα είναι από inox
- Ο άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Η περιέλιξη θα είναι 100% από χαλκό
- Θα φέρει Πιστοποιητικό προστασίας τουλάχιστον IP54

Τονίζεται ότι στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση της αντλίας.

Τα υλικά που προαναφέρονται και θα χρησιμοποιηθούν από τον μειοδότη, θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του, για την εκτέλεση των εργασιών.