



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: Τσάκου Χρύσα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Σοφία & Χοετσιάν Μαρίνα

ΤΗΛ.: 2541351407 & 25413 51406

e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (JOCKEY PUMP) ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ακολουθούν Τεχνικές Προδιαγραφές

(σελ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/6/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα

Ο Προϊστάμενος Οικον/κου Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η αντλία θα είναι κατάλληλη για πυροσβεστικά συγκροτήματα (πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12845), θα είναι κάθετης τοποθέτησης με φλάντζα και θα ακολουθεί τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές:

- Η τάση λειτουργίας θα είναι 3Φ: 400V / 50 Hz
- Δεν θα ξεπερνάει τα 3Kw
- Θα είναι πολυβάθμια
- Η κλάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστον E
- Θα είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία
- Θα είναι κατάλληλη για ψηλά κτίρια
- Θα είναι κατάλληλη για πυροσβεστικά συγκροτήματα (πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12845)
- Θα είναι Αυτόματης Αναρρόφησης
- Θα πρέπει να μπορεί να ανεβάζει πίεση τουλάχιστον 8bar
- Το ελάχιστο μανομετρικό (**Hmin**) θα είναι τουλάχιστον 80m και το μέγιστό (**Hmax**) τουλάχιστον 120m
- Η ελάχιστη παροχή νερού (Q_N) θα είναι τουλάχιστον 100 l/min
- Η μέγιστη παροχή νερού (Q_{max}) θα είναι τουλάχιστον 220 l/min
- Το σώμα θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Θα φέρει Πιστοποιητικό προστασίας τουλάχιστον IP55
- Η αντλία θα παραδοθεί με στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής 1 1/2 ίντσες. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει η αντλία την επιθυμητή διάσταση εισαγωγής, εξαγωγής, θα τοποθετηθούν επιπλέον εξαρτήματα από τον ανάδοχο, ώστε να παραδοθεί η αντλία έτοιμη για τοποθέτηση.

Τα υλικά που προαναφέρονται και θα χρησιμοποιηθούν από τον μειοδότη, θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του, για την εκτέλεση των εργασιών.